

ПАСПОРТ
Общественное здание
1. Информация об объекте

Наименование МБДОУ № 5

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Отраденский р-н ст-ца. Отрадная Красная 102

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Заведующая - Иванова Ирина Анатольевна

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2345007829

Телефон: 8(861-44) 3-32-74

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий: 1) Доступен*, минимальные потребности инвалидов выполнены (по типу Б - разумное приспособление), 2) Имеется Тех.заключение 3) Утвержден Порядок оказания услуг, 4) Имеется приказ об оказании помощи и сопровождении, 5) Имеется согласование с ВОИ

Плановая дата обследования: 03.2018

Фактическая дата обследования: 15.03.2018

Организация: МБДОУ № 5

Должность лица: Заведующая

ФИО: Иванова Ирина Анатольевна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Наличие	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Вход					
Лестница на входе наружная					

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Не требуется	Имеется Тех.заключение о невозможности обустройства
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Не требуется	Имеется Тех.заключение о невозможности обустройства
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Не требуется	Имеется Тех.заключение о невозможности обустройства
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Не требуется	Имеется Тех.заключение о невозможности обустройства

Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	Имеется Тех.заключение о невозможности обустройства
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Не требуется	Имеется Тех.заключение о невозможности обустройства
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Не требуется	Имеется Тех.заключение о невозможности обустройства
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Не требуется	Имеется Тех.заключение о невозможности обустройства
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Входная площадка					
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 х 2,0 или 1,5 х 1,85 м.	п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	п. 5.1.3	Не требуется	Имеется Тех.заключение о невозможности обустройства
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Соответствует	

Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не требуется	Имеется Тех.заключение о невозможности обустройства
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Тамбур (глубина x ширина)					
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д. 10	Соответствует	
Дверь входная внутренняя					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не требуется	Имеется Тех.заключение о невозможности обустройства
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Не требуется	

коридоров и помещений на лестничную клетку					
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Не требуется	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Не требуется	
Зона оказания услуги					
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.					
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе сбоку)	К	0,55 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Размер места для инвалида-колясочника (при доступе спереди или сзади)	К	1,25 x 0,85 м.	п. 7.1.7	Соответствует	
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.	п. 7.1.9	Не требуется	
Обслуживание в кабинете					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Не требуется	Имеется Тех.заключение о невозможности

Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не требуется	Имеется Тех.заключение о невозможности обустройства
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Тамбур (глубина x ширина)					
Тамбур (глубина x ширина)	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.1.7; рис. Д. 10	Соответствует	
Дверь входная внутренняя					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не требуется	Имеется Тех.заключение о невозможности обустройства
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Не требуется	

					обустройства
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Не соответствует	
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	Имеется Тех. заключение о невозможности обустройства
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	

		м.			
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие	
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Наличие	
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	У, К, С, Г	наличие	п. 5.5.8	Наличие	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	
Речевые информаторы	У, С	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	#	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен				X	X
Объект недоступен	X	X	X		

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин

	уборных
	Установить опорные поручни, штанги
Средства информации	

« 26 » марта 2018 г.

Специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения УСЗН в Отрадненском районе



С.А. Александров