

## ПАСПОРТ

Общественное здание

### 1. Информация об объекте

Наименование МБДОУ № 5

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Отраденский р-н ст-ца. Отрадная Красная 102

Форма собственности объекта Муниципальная  
(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Заведующая - Иванова Ирина Анатольевна  
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления  
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2345007829

Телефон: 8(861-44) 3-32-74

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий: 1) Доступен\*, минимальные потребности инвалидов выполнены (по типу Б - разумное приспособление), 2) Имеется Тех.заключение 3) Утвержден Порядок оказания услуг, 4) Имеется приказ об оказании помощи и сопровождении, 5) Имеется согласование с ВОИ

Плановая дата обследования: 03.2018

Фактическая дата обследования: 15.03.2018

Организация: МБДОУ № 5

Должность лица: Заведующая

ФИО: Иванова Ирина Анатольевна

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
<b>Участки и территории</b>					
<b>Вход на территорию</b>					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
<b>Путь к входу в здание</b>					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Наличие	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
<b>Вход</b>					
<b>Лестница на входе наружная</b>					

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
<b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Не требуется	Имеется Тех.заключение о невозможности обустройства
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Не требуется	Имеется Тех.заключение о невозможности обустройства
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Не требуется	Имеется Тех.заключение о невозможности обустройства
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Не требуется	Имеется Тех.заключение о невозможности обустройства